



제2014-022235-02호

안 전 인 증 서

(주) 가스트론

경기도 안산시 상록구 도금단지 1길 18-8

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Gas Detector

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

GTD-2000Tx

(Ex d IIC T6,T4) / 14-KB2BO-0369

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : (주) 가스트론

· 소재지 : 경기도 안산시 상록구 도금단지 1길 18-8

2. 제품개요

· 제품정격 : DC 24 V, 150 mA

3. 인증범위 : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건 :

· 사용주위온도 : -40℃ ~ +60℃(T6), -40℃ ~ +80℃(T4)

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조

· 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은
자의 의무 준수

2014년 7 월 9 일

한국산업기술시험원장

