



제2018-005168-01호

# 안전인증서

(주)가스트론

경기도 군포시 군포첨단산업1로 23(부곡동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

가스감지기(Gas Detector)

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

GTD-3000ExW(Ex d IIC T6) / 18-KA2BO-0120X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2016-54호

인 증 조 건

## 1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 군포시 군포첨단산업1로 23(부곡동)'에서 생산하는 제품에 한함.

## 2. 제품개요

- 제품개요: 당 제품은 경광등이 포함된 내압방폭형 가스감지기임.
- 제품정격: 24 Vdc
- 사용주위온도:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- IEC 60529에 따른 보호등급 IP65를 만족함.

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

## 4. 안전한 사용을 위한 조건

·화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

## 6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2018 년 03 월 08 일

## 한국산업기술시험원장

