



제2018-003189-01호

안 전 인 증 서

(주)가스트론

경기도 안산시 상록구 도금단지 1길 18-8

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목
FLAME DETECTOR

형식·모델(용량·등급) / 인증번호
GTF-1100T(Ex d IIC T6/T5/T4) / 17-KA2BO-0610

인 증 기 준
고용노동부고시 제2016-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함.
- 제조공장명: (주)가스트론 / 소재지: 경기도 안산시 상록구 도금단지 1길 18-8

2. 제품개요

- 제품용도: 알루미늄 합금 및 스테인레스강으로 제조된 방폭형 불꽃 감지기임.
- 제품정격: 24 Vdc
- 주위온도: $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (T6), $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +75\text{ }^{\circ}\text{C}$ (T5), $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ (T4)
- IEC 60529에 따른 IP67 등급에 적합함.

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음.

5. 인증(변경)사항

- 1차 변경(2018.01.29): 기존 17-049078-01호에서 아래의 변경이 발생함에 따라 재발행함.
- 기준압력 4배 정적압력시험 통과에 따라 일상시험 적용 대상에서 제외함.

6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2017 년 10 월 30 일

한국산업기술시험원장

